



Sandomierz, 27.06.2018r.

WI/1906/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zadania pod nazwą: **Dostawa i montaż mieszadła śmigłowego do ścieków surowych w przepompowni Zamkowa w Sandomierzu.**

1. Dane techniczne do sporządzenia oferty:

- 1) zasilanie 400 V, moc silnika (P) 1,2÷1,5 kW, obroty wirnika 1100÷1600 obr/min,
- 2) waga mieszadła – do 40 kg,
- 3) parametry przepompowni:
 - głębokość zbiornika 8,0 m,
 - średnica zbiornika 6,5 m,
 - wymiary wjazdu zbiornika 1,43 x 1,24 m,
 - minimalny poziom ścieków w zbiorniku 1,2 m,

4) mieszadło ma być zamontowane na prowadnicy o długości 8 m,

5) mieszadło musi posiadać możliwość regulacji w poziomie wokół osi prowadnicy o min. 45° (prawa/lewa) oraz w pionie (góra/dół), z możliwością ustawienia pochyłości mieszadła.

2. Gwarancja na zamontowane urządzenie minimum 24 miesiące.

3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

4. Termin realizacji zadania – do 31.08.2018 r.

5. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podania dokładnego dnia montażu. Termin ten ma być dostosowany do terminu czyszczenia zbiornika przepompowni.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Kryterium oceny ofert – 100 % cena brutto.

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Obowiązująca waluta - **złoty**.

9. Ofertę – wypełniony druk Załącznik nr 1 - należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie **do 06 lipca 2018r. do godz. 10⁰⁰** w sekretariacie PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27 – 600 Sandomierz.

10. Termin otwarcia ofert – **dnia 06 lipca 2018r. godz. 10³⁰** w miejscu jw.

Kopertę należy zaadresować: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27 – 600 Sandomierz. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania „**Dostawa i montaż mieszadła śmigłowego do ścieków surowych w przepompowni Zamkowa w Sandomierzu**” oraz zapis: „Nie otwierać przed dniem 06 lipca 2018r. godz. 10³⁰.”

11. Oferty złożone w nieprawidłowo oznakowanych kopertach nie będą brały udziału w postępowaniu.
12. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
Kontakt telefoniczny: Tomasz Przyłucki 668 – 663 – 092
13. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

Krzysztof Karimierz/Stolarski

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty